

Osiek dnia: 10.09.2012r.

Dotyczy wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont drogi gminnej nr 4233056 Lipnik – Sworoń od km 0+000 do km. 0+600”

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 20100r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Zamawiający informuje, że w dniu 07 09. 2012r. otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczamy pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Proszę podać grubość warstwy podanych w pozycji nr 1 (zbieranie humusu) oraz w pozycji nr 4 (umocnienie poboczy kruszywem) znajdujących się w przedmiarze robót na w/w zadanie.

Odpowiedź na pytanie 1

W pozycji nr 1: zbieranie humusu z poboczy wraz z odwozem - przewiduje się zbieranie poboczy na głębokość niezbędną do wykonania nawierzchni asfaltowej.

W pozycji nr 4: umocnienie poboczy kruszywem kamiennym średniej szerokości 0,5m. /jedna strona/ 0,25 m. /druga strona/ - przewiduje się grubość pobocza średnio 8cm. po zagęszczeniu.