



UWAGA

- systemowe kotłowne wentylacyjne okrągłe ze stali ocynkowanej
- kotłowne wentylacyjne wyprowadzić ponad dach budynku
- w łazienkach i w pom. WC zastosować wentylatory wyciągowe z czujnikami ruchu

NR	NAZWA	POWIERZCH MIA [m ²]
1	PRZEDSIÖNIEK	4,76
2	MAGAZYN	9,60
3	KORYTARZ	53,52
4	KOTŁOWNIA	6,76
5	SZATNIA	12,00
6	ŁAZIENKA	11,72
7	ŁAZIENKA	11,72
8	SZATNIA	12,00
9	POM. PORZĄDKOWE/PRAL NIA	11,84
10	SZATNIA	28,69
11	ŁAZIENKA	19,72
12	ŁAZIENKA	19,72
13	SZATNIA	28,69
14	POM. SOCIALNE	10,53
15	SALA KONFERENCYJNA	45,85
16	POM. ZARZĄDU	10,00
17	ŁAZIENKA	3,88
18	ŁAZIENKA	3,88
19	POM. SEPZIOÓW	10,00
20	POM. DELEGATA	8,00
21	MAGAZYN	19,10
22	WC DAMSKIE	6,79
23	WC DLA NIEPEŁOSPRAWNYCH	6,34
24	WC MĘSKIE	18,84
RAZEM		373,95

BIURO PROJEKTOWE:

Budownictwo
Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Piłuta
39-340 Padew Narodowa, Wojków 63,
Adres biura: ul. Piłsarka 3a/8, 39-300 Mielec
tel. 530242949

OPRACOWAL: **PODPIS:**
 mgr inż. Magdalena Kaczmarczyk
PROJEKTANT: **PODPIS:**
 mgr inż. Bartosz Kaczmarczyk
 PDK/0121/PWOS/14
SPRAWDZAJĄCY: **PODPIS:**
 mgr inż. Leszek Kaczmarczyk
 S-256/87, S-104/94

INWESTOR:
GINNA OSIEK
UL. RYNEK 1, 28 - 221 OSIEK
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

OBIEKT:
BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY BOISKU
SPORTOWYM W OSIEKU WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

ADRES:
DZIAŁKA EW. NR 1231, 1232, 1010/3, obręb
SUCHOWOLA, GMINA OSIEK, POWIAT
STASZÓW

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI

DATA: **SKALA:**
 V 2018 **1:100**

BRANŻA: **NR**
SANITARNA **RYS.:** **7**