

**Przedsiębiorstwo
Usługowe**

PRO POL

**Produkcyjno
Spółka z o.o. w Osieku**

Siedziba Spółki: Osiek
28-221 Osiek, ul. Połaniecka 25
tel./fax (15) 867 13 67
Regon 830339173
sekretariat@propol-osiek.pl

NIP 866-1408-311
KRS 0000153405 Sąd Rej. Kielce
k.z. 7 543 520 zł


Osiek, dnia 11.10.2018 r.


**Burmistrz Miasta i Gminy
Osiek
ul. Rynek 1
28-221 Osiek**

L. dz. /P/18

W związku z wydaną decyzją SE Ia- 4262/1/13/18 z dnia 11.10.2018 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie w sprawie braku przydatności wody do spożycia w części miejscowości Niekrasów i Mucharzew oraz **pozytywną opinią** PPIS w Staszowie PLANU NAPRAWCZEGO, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PROPOL” Sp. z o.o. w Osieku informuję iż , do powyższych miejscowości woda będzie dostarczona z ujęcia wody Gminy Rytwiany.

Otrzymują :
1 x adresat,
1 x aa.





Osiek dnia 11.10.2018r.

PLAN NAPRAWCZY

likwidacji zanieczyszczenia wody

bakteriami grupy coli na Pompowni Wody Pitnej P5 w Niekrasowie dostarczającej wodę częściowo do miejscowości Niekrasów i w całości do miejscowości Mucharzew gmina Osiek.

W dniu 3.10.2018r. SGS Pszczyzna Laboratorium Akredytowane zgodnie z harmonogramem pobrało próbki wody do badania z Pompowni Wody P5 w Niekrasowie. W dniu 5.10.2018r. otrzymaliśmy drogą mailową powiadomienia o przekroczeniu enterokoków kałowych jak również bakterii z grupy coli. Przedsiębiorstwo PROPOL w tym samym dniu podjęło czynności naprawcze polegające na przepłukaniu instalacji wodociągowej jak również rozpoczęto chlorowanie układu.

W tym samym dniu Przedsiębiorstwo PROPOL zleciło SGS w Pszczyźnie powtórne zbadanie wody z tego samego punktu tj. Pompowni Wody P5 w Niekrasowie oraz z Ujęcia Wody w Wiązownicy Małej. Próbkę została pobrana przez SGS w dniu 8.10.2018r.

W dniu 11.10.2018r. otrzymaliśmy powiadomienie oraz wyniki badań pobranych próbek. Okazało się iż woda z Ujęcia Wody w Wiązownicy Małej jest nieskażona, natomiast powtórna próba z Pompowni Wody P5 Niekrasów wykazała w dalszym ciągu obecność bakterii grupy coli.

Zaistniała sytuacja naszym zdaniem jest wynikiem niedostatecznego przepłukania odcinka punktu poboru wody.

W związku z tym Przedsiębiorstwo PROPOL w dniu dzisiejszym tj. 11.10.2018r. rozpoczęło intensywne płukanie sieci w obszarze Pompowni P5 i została odcięta od dostaw wody część miejscowości Niekrasów i Mucharzew.

Następnie Przedsiębiorstwo PROPOL powiadomiło o zaistniałej sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Staszowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

Po przeanalizowaniu różnych wariantów opanowania obecnej sytuacji podjęto działania w celu dostarczenia wody mieszkańcom ww. miejscowości z sieci wodociągowej gminy Rytwiany. Przed uruchomieniem dostaw wody Firma PROPOL przeprowadzi trzygodzinne płukanie nieskażoną wodą z sieci wodociągowej Rytwian.

Przedsiębiorstwo PROPOL w dniu dzisiejszym (11.10.2018r.) zleciło SGS Pszczyzna wykonanie ponownego badania wody z Pompowni P5 Niekrasów oraz dodatkowo z Pompowni P6 Trzcianka.

W dniu 12.10.2018r. próbki zostaną pobrane. W zależności od wyników badań zostanie ustalona dalsza procedura postępowania naprawczego.

SPORZĄDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU

mgr Magdalena Góral

URZĄD MIASTA I GMINY
w Osieku
28-221 Osiek, ul. Rynek 1
tel. (015) 867-12-03
woj. świętokrzyskie

ZATWIERDZIŁ:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr Rafał Łysiak

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
"PROPOL" Sp. z o.o. w Osieku
ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek
NIP 866-14-08-311, REGON 830339173
tel /fax 15 867 13 67

Otrzymują:

- 1 x Burmistrz Miasta i Gminy Osiek,
- 1 x Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie,
- 1 x aa.