



Staszów, dn. 22.10.2018 r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe  
„Propol” Sp. z o. o.  
ul. Połaniecka 25  
28-221 Osiek

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 Ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1152); art. 104, art. 107 § 1 i 3, art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.); § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 22.10.2018 r. sprawozdaniem z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w Pompowni wody P5 w Niekrasowie w dniu 17.10.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu „Wiązownica” zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Propol” Sp. z o. o ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie

### stwierdza

1. **przydatność** wody do spożycia przez ludzi w części wodociągu „Wiązownica” – odcinek końcowy sieci wodociągowej od pompowni P5 w Niekrasowie w kierunku Mucharzewa
2. **wygaśnięcie** decyzji nr SE Ia – 4262/1/13/18 z dnia 11.10.2018 r. stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia w części wodociągu „Wiązownica” – odcinek końcowy sieci wodociągowej od pompowni P5 w Niekrasowie w kierunku Mucharzewa

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie w dniu 11.10.2018r. wydał decyzję znak SE Ia – 4262/1/13/18 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia pochodzącej z części wodociągu „Wiązownica” – odcinek końcowy sieci wodociągowej od pompowni P5 w Niekrasowie w kierunku Mucharzewa z powodu mikrobiologicznego skażenia wody. Wyniki analiz próbek wody pobranych w dniach 03.10.2018r i 08.10.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu „Wiązownica” wykazały odchylenia od wymagań mikrobiologicznych, stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie obecności bakterii grupy coli i enterokoków kałowych. Stwierdzono:

- w próbie z dnia 03.10.2018r.- bakterie grupy coli w ilości >50 jtk/100ml i enterokoki kałowe w ilości 1 jtk/100ml (sprawozdanie z badań nr. SB/98876/10/2018 z dn. 08.10.2018 r.)
- w próbie z dnia 08.10.2018r - bakterie grupy coli w ilości >100 jtk/100ml (sprawozdanie z badań nr SB/100336/10/2018 z dn. 11.10.2018 r.).

Jednocześnie w dn. 08.10.2018 r. pobrana została próbka wody z ujęcia wody w Wiązownicy Małej, która wykazała prawidłową jakość wody, w związku z czym nie zaistniała konieczność stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w całej sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia wody w Wiązownicy Małej.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku Nr 1A tab. 1 lp. 2 oraz Nr 1C tab. 1 lp.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższa dopuszczalna liczba bakterii grupy coli oraz enterokoków w wodzie winna wynosić nie więcej niż 0 jtk/100ml.

W wydanej dn. 11.10.2018 r. decyzji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie nakazał zapewnić użytkownikom wodę odpowiadającą wymogom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń i doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. oraz przedłożyć wyniki badań próbek wody potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Propol” Sp. z o. o. ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek przeprowadziło działania naprawcze polegające na zidentyfikowaniu źródła skażenia, dezynfekcji i płukaniu odcinka sieci wodociągowej oraz przeprowadziło badanie jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej.

W dniu 22.10.2018 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Propol” Sp. z o. o. ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek poinformowało o zakończeniu prowadzonych działań naprawczych oraz przedłożyło wyniki badania próbki wody pobranej w dniu 17.10.2018 r. w punkcie poboru zlokalizowanym w pompowni wody P5 w Niekrasowie; sprawozdanie z badań z dn. 22.10.2018 r. Nr SB/104744/10/2018, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52 A. Z powyższych badań wynika, że jakość wody w badanym zakresie nie budzi zastrzeżeń i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Stwierdzenie wygaśnięcia w/w decyzji leży w interesie zarówno społecznym jak i w interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie zaopatrzenia ludności w wodę o dobrej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie postanawia jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, które strona może wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Staszowie

*Bożena Giaz*  
Bożena Giaz

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
3. a/a