



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STASZOWIE**

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel: 15 8642786, fax: 15 8643996
e-mail: psse.staszow@pis.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow

Staszów, 26.11.2021 r.

**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W STASZOWIE**

**W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu „WIAZOWNICA”,**

**który zaopatruje w wodę teren miasta i gminy Osiek z wyjątkiem
miejscowości Bukowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie informuje, że w wyniku badań jakości wody z wodociągu „WIAZOWNICA”, stwierdzono obecność enterokoków (paciorkowców kałowych) w ilości 12 jtk w 100 ml wody oraz bakterii grupy coli w ilości 15 jtk w 100 ml wody.

Woda jest nieprzydatna do spożycia.

**Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych
(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.**

Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W STASZOWIE
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Ewa Opatka